




NARVA VESI



Ellen Uusküla
Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ehitusjärelevalve osakond
Peetri plats 5
20308 Narva

Teie: 03. juuni 2011 nr 1-13/2021
Meie: 29. juuni 2011 C/906

AS Narva Vesi
Kulgu 4, 20104 Narva
Info +37 235 69 000
Faks +37 235 69 001
E-post: info@narvavesi.ee
www.narvavesi.ee
Reg.nr. 10369373
A/a 221010347037
Hansapank, kood 767

Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu kooskõlastamisest

Lugupeetud proua Uusküla

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti pöördus 03. juunil 2011.a. AS-i Narva Vesi poole taotlusega kooskõlastada Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, mis on saadaval Ramboll Eesti AS serveris ftp.ramboll.ee.

Vastuseks AS Narva Vesi peab ütlema, et eespool nimetatud dokumentidel tuleb teha järgmisi parandusi:

1. KSH aruande lk-l 56 on märgitud vale Narva reoveekogumisala inimekvivalent. Vastavalt Narva linna ÜVVK arendamise kava 2008-2020 p. 5.2 „Narva reoveekogumisala (RVK) inimekvivalent on 86 000“.
2. KSH aruande lk-l 57 prognoositud veetarbimise kasvu andmed ei ole korrektsed. Vastavalt Narva linna ÜVVK arenduse kava 2008-2020 p. 12.2.2 elaniku tarbimine moodustab 105 l/ööpäevas ühe inimese kohta. Antud märkus kehtib ka Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu p. 4.8.2 kohta.
3. KSH aruande lk-l 57 ja Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu p. 4.8.2 lõik:
„Perioodil 2010-2013 on planeeritud ellu viia vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise III etapp – Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning veepuhastusjaama rekonstrueerimine. Selles etapis rekonstrueeritakse planeeringuala kriitilises seisus torustikud järgmistel tänavatel:
 - veetorustikud - Viru tn, Rüütli tn, Hariduse tn, Lavretsovi tn, Suur tn, Karja tn, Koidula tn, Pimeaia tn, Vestervalli tn, Sepa tn, Vabaduse tn;
 - kanalisatsioonitorustikud - Koidula tn, Vestervalli tn, Viru tn, Rüütli tn, Suur tn, Hariduse tn, Jõe tn, Pimeaia tn, Sepa tn;
 - sademeveetorustikud - Vestervalli tn, Koidula tn, Hariduse tn, Sepa tn.“

tuleb asendada järgmiselt:

„Perioodil 2010-2015 on planeeritud ellu viia vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise III etapp – Narva linna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning veepuhastusjaama rekonstrueerimine. Selles etapis rekonstrueeritakse planeeringuala kriitilises seisus torustikud järgmistel tänavatel:

- veetorustikud - Viru tn, Rüütli tn, Hariduse tn, Lavretsovi tn, Suur tn, Karja tn, Koidula tn, Pimeaia tn, Vestervalli tn, Sepa tn, Vabaduse tn;

- kanalisatsioonitorustikud - Koidula tn, Vestervalli tn, Viru tn, Rütli tn, Suur tn, Hariduse tn, Jõe tn, Pimeaia tn, Sepa tn;
- ning rajatakse uued lahkvoolsed sademeveetorustikud järgmistel tänavatel:
- Vestervalli tn, Koidula tn, Hariduse tn, Sepa tn.“
4. Narva linna ÜVVK arendamise kava 2008-2020 on muudetud Narva Linnavolikogu 23.09.2010.a. otsusega nr. 134, mis tuleb näidata Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu punktis 4.8.2.
 5. Kuna Narva Vanalinna linnaosas puudub lahkvoolne sademeveekanalisatsioon, AS Narva Vesi palub muuta Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu p. 4.8.2 väljendites, mis on seotud sademeveetorustikega, sõna „rekonstrueerimine“ sõnaga „ehitamine“
 6. AS Narva Vesi ei kavatse likvideerida tänaseks konserveeritud puurkaevu PK-3. Palume kustutada viimane lõik Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu punktist 4.8.2
 7. Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu p. 4.10.7 sõnad „Narva linn kasutab joogiveeks veepuhastusjaamas töödeldud pinnavett Narva veehoidlast, kuhu suur hulk veest jõuab Narva jõest“ tuleb asendada sõnadega „Narva linn kasutab joogiveeks veepuhastusjaamas töödeldud pinnavett Narva jõest“.
 8. Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu p. 4.10.7 sõnad „Narva linnas põhjavett joogi- ja tarbeveena ei kasutata“ tuleb asendada sõnadega „Narva linnas põhjavett joogi- ja tarbeveena ei kasutata, v.a. Siivertsli linnaosa, mis kasutab puurkaevuvett“.
 9. AS Narva Vesi märkis 27.05.2008.a. e-mailis, et Vanalinna linnaosas teekatetelt ja muudel pinnastelt, kust hakatakse sadevett koguma, tuleb kogutud sadevesi suunata Narva jõkke lahkvoolse sadeveekanalisatsiooni kaudu, mida seal hetkel ei ole, kuid tuleb rajada või leida mõni muu lahendus sadevee ärajuhtimiseks otse Narva jõkke. Antud aspekt ei ole näidatud Vanalinna linnaosa üldplaneeringu kirjeldavas osas. Palume lisada.

Kõikides muudes käesoleva kirja kirjeldavas osas kajastamata punktides ja aspektides AS-l Narva Vesi ei ole märkusi ja ettepanekuid Narva Vanalinna linnaosa üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande suhtes.

Lugupidamisega,

Aleksei Voronov
Juhatuse liige



Koostas: Hilje Õunapuu, 35 69 042